

Wasserversorgung Schwellbrunn

Trinkwasserqualitätsanalyse vom 25. Juli 2016
(Kantonales Labor AR)

Parameter	Einheit	Toleranzwert	Betreuungszentrum Risi (Küche)	Gemeindehaus (WC Kanzlei)	Mettler, Eisiegeli (WC Werkstatt)	Leuenberger, Waldersberg (Küche)	Enzler, Dietenberg (Küche)	Schiess, Dietenberg (Küche)
Aerobe mesoph. Keime	KBE/ml 30°C	300	73	24	8	51	147	168
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	1	1
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	3	2

Legende:

grau:

KBE: koloniebildende Einheit

nn: keine Keime nachweisbar

Rohwasser, unbehandelt