

Wasserversorgung Schwellbrunn

Trinkwasserqualitätsanalyse vom 22. August 2016
(Kantonales Labor AR)

Parameter	Einheit	Toleranzwert	Betreuungszentrum Risi (Küche)	Gemeindehaus (WC Kanzlei)	Garage Preisig, Brisig (WC)	Schiess, Hint. Risi (Küche)	Quellen Wittenberg (Brunnenstube)
Aerobe mesoph. Keime	KBE/ml 30°C	300	15	18	10	>300	860
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	42
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	29

Legende:

grau:

KBE: koloniebildende Einheit
nn: keine Keime nachweisbar
Rohwasser, unbehandelt