

Wasserversorgung Schwellbrunn

Trinkwasserqualitätsanalyse vom 26. Juni 2017 (Kantonales Labor AR)

Parameter	Einheit	Toleranzwert	H.ENZLER Dietenberg (Küche)	Bösch AG Aedelswil (WC)	Pumpwerk Tüfi (Pumpe 1)	Quellen Wittenberg (Brunnenstube)	Quellen Tobelacker (Brunnenstube)
Aerobe mesoph. Keime	KBE/ml 30°C	300	105	48	2	37	48
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	1	nn
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Legende:

grau:

KBE: koloniebildende Einheit

nn: keine Keime nachweisbar

Rohwasser, unbehandelt