

Wasserversorgung Schwellbrunn

Trinkwasserqualitätsanalyse vom 21. August 2017 (Kantonales Labor AR)

Parameter	Einheit	Toleranzwert	Kanzlei Schwellbrunn (WC)	Garage Preisig (WC)	S. Lüchinger (Waschbecken)	Käserei Steiner (Waschbecken)	Quellen Oberer Wittenberg (Brunnenstube)
Aerobe mesoph. Keime	KBE/ml 30°C	300	40	8	142	11	2780
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	94
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	90

Legende:

grau:

KBE: koloniebildende Einheit

nn: keine Keime nachweisbar

Rohwasser, unbehandelt