

Wasserversorgung Schwellbrunn

Trinkwasserqualitätsanalyse vom 9. September 2019 (Kantonales Labor AR)

Parameter	Einheit	Toleranzwert	Kanzlei, öffent. WC	Betreuungszentrum Risi, Küche	Garage Preisig, WC
Aerobe mesoph. Keime	KBE/ml 30°C	300	9	27	7
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn	nn	1
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn

Legende:

grau:

KBE: koloniebildende Einheit
nn: keine Keime nachweisbar
Rohwasser, unbehandelt