

Wasserversorgung Schwellbrunn

Trinkwasserqualitätsanalyse vom 29. März 2021 (Kantonales Labor AR)

Parameter	Einheit	Toleranzwert	Käserei Steiner, Produktion	Kanzlei, öffentl. WC	Garage Preisig, WC	EFH Lücklinger, Waschküche	Quellen Tobelaker, Rohwasser
Aerobe mesoph. Keime	KBE/ml 30°C	300	5	85	9	76	82
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	1

Legende:

grau:

KBE: koloniebildende Einheit
nn: keine Keime nachweisbar
Rohwasser, unbehandelt