

Wasserversorgung Schwellbrunn

Trinkwasserqualitätsanalyse vom 31. Oktober 2022 (Kantonales Labor AR)

Parameter	Einheit	Toleranzwert	Kanzlei, öffentl WC	Pumpwerk Tüfi Rohwasser	Pumpwerk Beldschwendli Rohwasser
Aerobe mesoph. Keime	KBE/ml 30°C	300	61	48	16
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	1	nn	1
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn

Legende:

grau:

KBE: koloniebildende Einheit
nn: keine Keime nachweisbar
Rohwasser, unbehandelt