

Wasserversorgung Schwellbrunn

Trinkwasserqualitätsanalyse vom 3. Oktober 2022 (Kantonales Labor AR)

Parameter	Einheit	Toleranzwert	Kanzlei, öffentl WC	Bösch AG, Ädelswil	Pumpwerk Tüfi	Tobelacker Quellen, Brunnenstube Rohwasser	Pumpwerk Beldschwendli Rohwasser
Aerobe mesoph. Keime	KBE/ml 30°C	300	69	34	13	>300	2
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn	nn	nn	>150	1
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn	nn	>150	40	nn

Legende:

grau:

KBE: koloniebildende Einheit
nn: keine Keime nachweisbar
Rohwasser, unbehandelt